



Федеральная служба  
по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(Ростехнадзор)  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 3972-3 от «16» октября 2015г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальная электротехника XXI»** \_\_\_\_\_ **Космонавта Волкова ул., д.10, стр.1, Москва, 127299** зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

**Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:**

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной - технической документации (визуальный осмотр).
2. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерение удельного сопротивления земли.
4. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
5. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1 кВ.
6. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках с номинальным напряжением до 1 кВ с системой TN (измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока к.з.).
7. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью.
8. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
9. Испытание устройств АВР.
10. Проверка фазировки РУ напряжением до 1 кВ и их присоединений.
11. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.
12. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электрооборудования напряжением до 1 кВ.
13. Испытание измерительных трансформаторов тока до 1 кВ.
14. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
15. Проверка и испытание блоков бесперебойного питания.
16. Проверка систем молниезащиты.

Свидетельство выдано на основании протокола № 39-ЭД от «16» октября 2015г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 02.04.2015г. № 158.

Срок действия Свидетельства установлен до «16» октября 2018г.

Председатель комиссии  
М.П.



О.Ю. Кудинов

